

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
в г. ШАДРИНСКЕ, ШАДРИНСКОМ, КАРГАПОЛЬСКОМ, ШАТРОВСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Луначарского 20,
Факс (35253) 6-18-96, тел. 6-18-96 E-mail: retortas@mail.ru ОКПО 70576061 ОГРН 1054500008925
ИНН 4501003468 КПП 450202001
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21ПК64 от 27 августа.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии»

Д.С. Поспелов



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1155 от 22 марта 2017 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Верхнеключевского сельсовета
2. **Юридический адрес:** 641712, Курганская область, Катайский район, село Верхние Ключи улица Школьная, 1
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** Администрация Верхнеключевского сельсовета, Распределительная сеть Колонка у аптеки Курганская область Катайский район, с.Верхнеключевское
5. **Условия отбора, доставки**
 Дата и время отбора: 20.03.2017 с 12:00 до 12:30
 Ф.И.О., должность: Голунчиков А.А., глава администрации
 Условия доставки: соответствуют НД
 Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.03.2017 13:30
 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 31942-2012 ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"".
6. **Дополнительные сведения:**
 Цель исследований: Производственный контроль
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 03.17.1155 01 2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	весы ЕК-600G	0550033	140046 от 11.05.2016	10.05.2017
2	pH-метр 150 МА	040459	148185 от 06.06.2016	05.06.2017

10. Условия проведения испытаний: -не регламентируются

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 20.03.2017 13:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 1155					
дата начала испытаний 20.03.2017 13:50 дата выдачи результата 21.03.2017 10:23					
1	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный за проведение испытаний зав. лабораторией Виноградова Л. В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Асташова

Асташова Н. А., помощник врача по общей гигиене

Руководитель ИЛЦ, врач по общей гигиене

Белоконь

Белоконь В.И.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170
Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59
ОКПО 70576061
ОГРН 1054500008925
ИНН/КПП 4501113468/ 450101001

Реквизиты аттестата аккредитации:
Номер аттестата аккредитации: RA.RU.710017
Дата включения аккредитованного лица в реестр: 22.04.2015

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель руководителя Органа Инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Курганской области»



Д.С. Поспелов

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1155**

Заключение составлено 22 марта 2017 г.

1. Основание для проведения экспертизы:

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Заявитель: Администрация Верхнеключевского сельсовета
641712, Курганская область, Катайский район, село Верхние Ключи улица Школьная, 1

5. Место, время и дата отбора: Администрация Верхнеключевского сельсовета, Распределительная сеть Колонка у аптеки Курганская область Катайский район, с.Верхнеключевское
20.03.2017 с 12:00 до 12:30

6. НД на отбор: ГОСТ Р 31942-2012 ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа""

7. Образец (пробу) отобрал(а) Голунчиков А.А., глава администрации

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в городе Шадринске, Шадринском, Каргапольском, Шатровском районах" , ;

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1155 от 22.03.17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1155 "Вода питьевая централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Экспертное заключение составил(а):

Зав. отделом _____

Белоконов В. И.