

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
в г. ШАДРИНСКЕ, ШАДРИНСКОМ, КАРГАПОЛЬСКОМ, ШАТРОВСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Луначарского 20,
Факс (35253) 6-18-96, тел. 6-18-96 E-mail: retortas@mail.ru ОКПО 70576061 ОГРН 1054500008925
ИНН 4501003468 КПП 450202001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21ПК64 от 27 августа.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии»

Д.С. Поспелов



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1182 от 23 марта 2017 г.**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Ушаковского сельсовета
2. **Юридический адрес:** 641710, Курганская область, Катайский район, село Ушаковское
3. **Наименование образца (пробы):** Вода подземного источника централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** Скважина Курганская область Катайский район, с.Ушаковское
5. **Условия отбора, доставки**
 Дата и время отбора: 22.03.2017 с 10:30 до 11:00
 Ф.И.О., должность: Никифоров М.А, глава администрации
 Условия доставки: соответствуют НД
 Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.03.2017 13:30
 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 31942-2012 ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"".
6. **Дополнительные сведения:**
 Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 5 от 11.01.2017
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
 СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",
 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 03.17.1182 01 2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	весы ЕК-600G	0550033	140046 от 11.05.2016	10.05.2017
2	pH-метр 150 МА	040459	148185 от 06.06.2016	05.06.2017

10. **Условия проведения испытаний:** -не регламентируются


Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.03.2017 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 1182 дата начала испытаний 22.03.2017 13:50 дата выдачи результата 23.03.2017 10:36					
1	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный за проведение испытаний зав. лабораторией					Виноградова Л. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 _____ Чумикова Л. Б., лаборант

Руководитель ИЛЦ, врач по общей гигиене


 _____ Белоконь В.И.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170
Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59
ОКПО 70576061
ОГРН 1054500008925
ИНН/КПП 4501113468/ 450101001

Реквизиты аттестата аккредитации:
Номер аттестата аккредитации: RA.RU.710017
Дата включения аккредитованного лица в реестр: 22.04.2015

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель руководителя Органа Инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Курганской области»

Д.С. Поспелов



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1182**

Заключение составлено 23 марта 2017 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 5 от 11.01.2017

2. Цель экспертизы: соответствие СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Заявитель: Администрация Ушаковского сельсовета
641710, Курганская область, Катайский район, село Ушаковское

5. Место, время и дата отбора: Администрация Ушаковского сельсовета, Скважина Курганская область Катайский район, с.Ушаковское
22.03.2017 с 10:30 до 11:00

6. НД на отбор: ГОСТ Р 31942-2012 ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа""

7. Образец (пробу) отобрал(а) Никифоров М.А, глава администрации

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в городе Шадринске, Шадринском, Каргапольском, Шатровском районах" ; ;

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1182 от 23.03.17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1182 "Вода подземного источника централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Экспертное заключение составил(а):

Зав. отделом _____

Белоконь В. И.