

## Решение № 6/3

комиссии Администрации Катайского района по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  
пожарной безопасности

15 октября 2020 года

г. Катайск

Обсуждаемый вопрос: «Итоги осенней проверки состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Катайского района»

По данному вопросу выступил начальник ПСЧ №26 по охране Катайского района Хохряков Вячеслав Александрович.

Заслушав информацию начальник ПСЧ №26 по охране Катайского района Хохряков В.А, комиссия Администрации Катайского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Рекомендовать:

1.1. **Администрации города Катайска и МУП «Ремжилсервис»** продолжать работу по ремонту оставшихся неисправных пожарных гидрантов:

ПГ № 1 ул. Ленина, 187 – сорван шток;

ПГ № 2 ул. Ленина, 195 – демонтирован;

ПГ № 9 перекрёсток ул. Ленина-Юдина - заменить корпус пожарного гидранта, нет возможности навернуть пожарную колонку из-за низкой осадки корпуса;

ПГ № 23 ул. Матросова, 66 – смещен люк;

ПГ № 27 ул. Лопатина-ул. 30 лет Победы- смещен люк;

1.2 В п. Одино оборудовать пирс, п. Кораблёва в водонапорной башне сделать врезку для забора воды.

2.1. **Администрации Ильинского сельсовета** оборудовать пирсы на р.Вошиха в с.Ильинское, на реке Исеть д. Черемисское.

3.1. **Администрации Верхнепесковского сельсовета** провести работы по повышению давления в водопроводной сети.

2. Главам муниципальных образований:

2.1. обеспечить исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения;

2.2. Организовать работу по обеспечению требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населённых пунктов;

2.3. Организовать работу по устранению замечаний, выявленных при проверках источников наружного противопожарного водоснабжения;

2.4. Провести профилактические мероприятия, такие как промывка и прочистка сливных отверстий, очистка колодцев и камер от грязи т.д.;

2.5. Продолжить работу по установке указателей к источникам противопожарного водоснабжения.

3. Информацию о проделанной работе предоставить в комиссию Администрации Катайского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

срок исполнения до 30.10.2020 г.

4. Контроль за выполнением настоящего решения комиссии Администрации Катайского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить на ведущего специалиста сектора ГО и ЧС Администрации Катайского района Мельниковича В.Д.

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Катайского района

Секретарь комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Катайского района

Г.М. Морозов

Е.Г. Поткина