

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШАДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Луначарского 20,
Факс (35253) 6-18-96, тел. 6-18-96 E-mail: retortas@mail.ru ОКПО 70576061 ОГРН 1054500008925
ИНН 4501113468 КПП 450202001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21ПК64 от 27 августа.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра

А.Н. Андронов



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 3808 от 3 августа 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Боровского сельсовета
2. Юридический адрес: 641709, Курганская область, Катайский район, село Боровское ул.Ленина, 3
3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Администрация Боровского сельсовета, Скважина Курганская область Катайский район д.Гусиное
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 29.07.2021 с 10:00 до 11:00
Ф.И.О., должность: Грехов Н.В., глава администрации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.07.2021 15:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 282 от 13.05.2021
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
8. Код образца (пробы): 02.21.3808 03 2
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ЕК-600g	0550033	16575-01	С-БЬ/19-05-2021/64324916 от 19.05.2021	18.05.2022
2	pH-метр милливольтметр pH-150 МА	040459	24074-02	С-БЬ/22-06-2021/73225293 от 22.06.2021	21.06.2022

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
3	Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ	23631	-	4450 от 14.03.2021	13.03.2023

11. Условия проведения испытаний: -не регламентируются

12. Место осуществления деятельности: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.07.2021 15:10 Внутрилабораторный номер пробы 3808 - 1089 испытания проведены по адресу::Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20 дата начала испытаний 29.07.2021 15:20 дата выдачи результата 02.08.2021 11:27					
1	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	13	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный за проведение испытаний зав. лабораторией					Виноградова Л. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Чумикова Л. Б., лаборант



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170
Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59
ОКПО 70576061
ОГРН 1054500008925
ИНН/КПП 4501113468/ 450101001

Реквизиты аттестата аккредитации:
Номер аттестата аккредитации: RA.RU.710017
Дата включения аккредитованного лица в реестр: 22.04.2015

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель руководителя Органа Инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Курганской области»

Д.С. Поспелов

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3808**

Заключение составлено 3 августа 2021 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** договор № 282 от 13.05.2021
2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
3. **Наименование образца (пробы):** Вода подземного источника централизованного водоснабжения
4. **Заявитель:** Администрация Боровского сельсовета
641709, Курганская область, Катайский район, село Боровское ул.Ленина, 3
5. **Место, время и дата отбора:** Администрация Боровского сельсовета, Скважина Курганская область Катайский район д.Гусиное
29.07.2021 с 10:00 до 11:00
6. **НД на отбор:** ГОСТ Р 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Грехов Н.В., глава администрации
8. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Шадринский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области", Курганская обл., г.Шадринск, ул. Луначарского, 20; аттестат аккредитации № RA.RU.21ПК64, зарегистрированный в реестре аккредитованных лиц 27 августа.2015 года.


Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 3808 от 3 августа 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 3808 "Вода подземного источника централизованного водоснабжения" не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю Общие колиформные бактерии.

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене _____


Сочнев Ю. И.
(Сертификат специалиста № 1154242733165 от 30.12.2020)