

Решение № 3/3

комиссии Администрации Катайского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности

27 мая 2022 года

г. Катайск

Обсуждаемый вопрос: «О результатах весенней проверки и приведении в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, а также обеспечением безводных районов наружным противопожарным водоснабжением на территории Катайского района».

По данному вопросу выступил начальник 26 ПСЧ по охране Катайского района 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области капитан внутренней службы Балуков Андрей Евгеньевич.

Балуков А.Е. довел информацию о состоянии противопожарного водоснабжения в районе выезда 26 ПСЧ по охране Катайского района 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области. Доложил, что на территории Катайского района всего 250 водоисточников (67- город, 183- район, 242 исправны, 8 неисправны:

№п/п	Вид источника	Всего	Исправно	Всего неисправно
1	Пожарный гидрант	159	151	8
1.1	На городской сети	30	22	8
1.2	В сельской сети	129	129	-
2	Пожарный водоем	49	48	1
3	Природный водоем	9	9	-
3.1	Пирсов на них	18	18	-
4	Водонапорная башня	15	15	-

Заслушав информацию начальника 26 ПСЧ по охране Катайского района Балукова А.Е., комиссия Администрации Катайского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Рекомендовать:

Администрации города Катайска:

1.1. продолжать работу по ремонту оставшихся неисправных пожарных гидрантов (ПГ№9 перекрёсток ул.Ленина-Юдина – восстановить свод колодца, нет возможности навернуть пожарную колонку из-за низкой осадки корпуса; ПГ №2 ул. Ленина, 195 демонтирован; ПГ №22 ул.30 тел Победы, 30 – трещина; ПГ № 23 ул.Матросова, 66- смещён люк; ул.Советская, 15 –сломлен корпус гидранта, ул.Ленина, 187 – сорван шток; ул.Исетская у торца дома ул.Ленина 253 – не наворачивается колонка, высоко поднята штанга; ул. Советская-Юдина у Ильинского моста сорван шток; ул.Матросова, 81 отсутствует вода в пожарном водоёме не герметичен);

1.2. обеспечить надлежащее состояние источников наружного противопожарного водоснабжения;

1.3. продолжить работу по установке указателей противопожарного водоснабжения в городе Катайске;

1.4. п. Одино отремонтировать пирс, п. Кораблёва в водонапорной башне сделать врезку для забора воды.

2. Администрации Ильинского сельсовета оборудовать пирсы на р.Вошиха в с.Ильинское, д. Черемисское.

срок исполнения: до 1 июля 2022

3. Информацию о проделанной работе предоставить в ПСЧ №26 по охране Катайского района 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Курганской области и комиссию Администрации Катайского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.


4. Информацию о ходе выполнения данного решения по каждому пункту предоставить до 5 июля 2022 г. в отдел ГО и ЧС Администрации Катайского района.

5. Контроль за выполнением настоящего решения комиссии Администрации Катайского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить на заместителя начальника отдела ГО и ЧС Администрации Катайского района (Поткина Е.Г.)

Председатель комиссии Администрации Катайского района по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности

Г.М. Морозов

Секретарь комиссии Администрации Катайского района по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности



Е.Г. Поткина