

**Решение № 4/3**

комиссии Администрации Катайского района по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  
пожарной безопасности

29 сентября 2022 года

г. Катайск

**Обсуждаемый вопрос: «О результатах осенней проверки и приведении в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, а также обеспечением безводных районов наружным противопожарным водоснабжением на территории Катайского района».**

По данному вопросу выступил начальник караула №2 26 ПСЧ по охране Катайского района 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области Кокшаров Юрий Петрович.

Кокшаров Ю.П. довел информацию о состоянии противопожарного водоснабжения в районе выезда 26 ПСЧ по охране Катайского района 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области. Доложил, что на территории Катайского района всего 231 водоисточник, 225 исправны, 6 неисправны:

№п/п	Вид источника	Всего	Исправно	Всего неисправно
1	Пожарный гидрант	154	149	5
1.1	На городской сети	26	21	5
1.2	В сельской сети	116	116	-
2	Пожарный водоем	44	43	1
3	Природный водоем	23	23	-
3.1	Пирсов на них	24	24	-
4	Водонапорная башня	10	10	-

Заслушав информацию начальника караула №2 26 ПСЧ по охране Катайского района 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области Кокшарова Ю.П., комиссия Администрации Катайского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:


1. Рекомендовать:
  - 1.1. Администрации города Катайска продолжать работу по ремонту оставшихся неисправных пожарных гидрантов:
    - ПГ №9 перекрёсток ул. Ленина-Юдина – восстановить свод колодца, нет возможности навернуть пожарную колонку из-за низкой осадки корпуса;
    - ПГ №2 ул. Ленина, 195 демонтирован;
    - ПГ № 23 ул. Матросова, 66- смешён люк;
    - ПГ №1 ул. Ленина, 187 – сорван шток;
    - ПГ №6 К-300 мм площадь им. В.И. Ленина (20 метров от супермаркета «Волгоградский» на юго-запад);

- ПВ ул. Матросова, 81 отсутствует вода в пожарном водоёме, не герметичен);
  - 1.2. обеспечить надлежащее состояние источников наружного противопожарного водоснабжения;
  - 1.3. продолжить работу по установке указателей противопожарного водоснабжения в городе Катайске;
  - 1.4. п. Одино отремонтировать пирс, п. Кораблёва в водонапорной башне сделать врезку для забора воды.
2. Администрации Ильинского сельсовета оборудовать пирсы на р.Вошиха в с.Ильинское, д. Черемисское.

срок исполнения: до 1 июля 2023

- 3. Информацию о проделанной работе предоставить в ПСЧ №26 по охране Катайского района 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Курганской области и комиссию Администрации Катайского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
- 4. Информацию о ходе выполнения данного решения по каждому пункту предоставить **до 5 июля 2023 г.** в отдел ГО и ЧС Администрации Катайского района.
- 5.Контроль за выполнением настоящего решения комиссии Администрации Катайского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить на заместителя начальника отдела ГО и ЧС Администрации Катайского района (Поткина Е.Г.)

И.о. председателя комиссии Администрации Катайского района по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности

А.Н. Таранов

Секретарь комиссии Администрации  
Катайского района по предупреждению и  
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной  
безопасности

Е.Г. Поткина