

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШАДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Луначарского 20,
Факс (35253) 6-18-96, тел. 6-18-96 E-mail: retortas@mail.ru ОКПО 70576061 ОГРН 1054500008925
ИНН 4501113468 КПП 450202001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21ПК64 от 27 августа.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра

А.Н. Андронов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 743 от 21 февраля 2022 г.**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Боровского сельсовета
2. **Юридический адрес:** 641709, Курганская область, Катайский район, село Боровское ул.Ленина, 3
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** Администрация Боровского сельсовета, Колонка Курганская область Катайский район д. Гусиное . ул. Школьная, 5
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 15.02.2022 с 10:00 до 10:30
Ф.И.О., должность: Грехов В.Н, глава администрации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.02.2022 11:45
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 92 от 04.02.2022
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 02.22.743 03 2
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ЕК-600g	0550033	16575-01	С-БЬ/19-05-2021/64324916 от 19.05.2021	18.05.2022
2	pH-метр милливольтметр pH-150 МА	040459	24074-02	С-БЬ/22-06-2021/73225293 от 22.06.2021	21.06.2022
3	Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ	23631	-	4450 от 14.03.2021	13.03.2023

11. Условия проведения испытаний: -не регламентируются

12. Место осуществления деятельности: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 15.02.2022 11:55 Внутрилабораторный номер пробы 743 - 191 испытания проведены по адресу: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20 дата начала испытаний 15.02.2022 12:05 дата выдачи результата 17.02.2022 11:03					
1	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Ответственный за проведение испытаний зав. лабораторией					Виноградова Л. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Астахова Н. А. Астахова Н. А., помощник врача по общей гигиене



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170
Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59
ОКПО 70576061, ОГРН 1054500008925
ИНН/КПП 4501113468/ 450101001
Фактический адрес: 641800, Курганская область,
г. Шадринск, ул. Луначарского, дом. 20
Телефон, факс: (35253) 6-18-96

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.710017
Дата включения аккредитованного лица в реестр:
22.04.2015



«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель руководителя Органа Инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Курганской области»

Д.С. Поспелов

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 743**

Заключение составлено 21 февраля 2022 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** договор № 92 от 04.02.2022
2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Заявитель:** Администрация Боровского сельсовета
641709, Курганская область, Катайский район, село Боровское ул.Ленина, 3
5. **Место, время и дата отбора:** Администрация Боровского сельсовета, Колонка Курганская область
Катайский район д. Гусиное . ул. Школьная, 5
15.02.2022 с 10:00 до 10:30
6. **НД на отбор:** ГОСТ Р 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Грехов В.Н, глава администрации
8. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Шадринский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области" , Курганская обл., г.Шадринск, ул. Луначарского, 20; аттестат аккредитации № RA.RU.21ПК64, зарегистрированный в реестре аккредитованных лиц 27 августа.2015 года.


Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 743 от 21 февраля 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 743 "Вода питьевая централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене _____


Сочнев Ю. И.
(Сертификат специалиста № 1154242733165 от 30.12.2020)